




ANUNCIO DE SIMULACRO

Sitio del Simulacro	Copper Concentrate Tunnel at the Jetty
Tipo de simulacro	Fire (Smoke bomb)
Fecha de simulacro	7th of March
Hora de simulacro	13:30
Encargado del Simulacro	Richard Paterson
Departamento	Port Superintendent

Linea de Tiempo

Hora	Observación
13:29	Reporte por radio de Pablo Gonzáles a Centro de Control, se presenta incendio en Puerto
13:30	Suena alarma en el Puerto
13:32	Llega Safety
13:34	Llega Personal de Rescate
13:36	Rescate prepara equipos para ingresar
13:37	7 Personas evacuadas al Punto de encuentro
13:38	Ingreso de 2 Bomberos en vehículo al área del incendio
13:40	Llega la ambulancia
13:41	Se solicita el apoyo de 2 unidades más de Bomberos
13:43	Bomberso en el punto del Incidente - Cabina
13:44	Evacuación de una persona que se encontraba en la Cabina, la cual no había escuchado
13:46	Informa Capitán Jaen que no se observa humo en el área
13:48	Inicia revisión de la 2da. Unidad - conexión de hidrante lista
13:49	Inicia revisión 3ra unidad
13:50	Se confirma que ya todo el personal fue evacuado y que están buscando a Richard
13:51	Se informa que el cuarto eléctrico esta cerrado y se procede a forzar la entrada.
13:52	Se informa la entrada al área para inspección del informante en compañía del Personal de Safety, ya que no se encuentra el foco del fuego
13:53	Comandante de Bomberos da la instrucción de no abrir la puerta del cuarto eléctrico.
13:54	Se encuentra a Richard en el nivel de arriba
13:55	Se consulta si el personal que está en el punto de encuentro está completo; se confirma que si.
13:57	Se encuentra el Capitán Jaen con personal de Safety
13:58	Informa el Comandante de los Bomberos que termina el ejercicio.





	Prepared by:	Reviewed by
Name	Richard Paterson	Christopher Hale
Position	Port Superintendent	ERT Superintendent
Date/ Signature		